



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
(УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ
САХА (ЯКУТИЯ))

Дзержинского ул., 10, г. Якутск, 677000
тел.(411-2) 34-16-26
факс 39-10-80

09.12.2011. № Ш-15/ТО/25/2- 90

На №. _____

Директору Общества с ограниченной
ответственностью
«Бипрон»

А.А. Грибанову

На ваш запрос, об эксплуатационных качествах, установленного Вами, защитного заземляющего контура сообщаем, что защитный заземляющий контур «Бипрон» состоящий из 4 (четырёх) заземляющих стержней установлен в 2007 году. Защитный заземляющий контур в марте 2008 года, июне 2010 года и ноябре 2011 года подвергался контрольному замеру сопротивления. По результатам замеров сопротивление заземляющего контура составляет не более 4 Ом, что соответствует проектной документации.

Начальник

С.В. Иноземцев

Исп. Тетерин С.Н.
тел.(4112) 422905